

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº E0495008-0715

1 - DADOS:

Cliente: Helptech Indústria e Comércio de Plásticos LTDA.
Endereço: Rua Irineu Torres, 25 - Distrito Industrial III - Araras - SP.
Equipamento: CPL + Termopar **Modelo:** 320C/500-250
Marca: Arburg **Nº de Série:** 196115
Nº de Ativo: MAQ-64 **Local da Calibração:** Instalações do Cliente
Faixa de Indicação: 0 - 450 °C °C **Valor de uma divisão:** 1 °C

2 - DATAS: **Recebimento:** 07/07/15 **Calibração:** 07/07/15 **Emissão:** 13/07/15

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº MPC-0161 Revisão: 04

O sensor sob teste e o sensor padrão são inseridos num dispositivo de geração de calor, com temperatura controlada. São feitas três leituras do sensor padrão e do sensor sob teste, em valores próximos ao valor de referência. As leituras são interpoladas para o valor de V.R para permitir os cálculos das incertezas de medição.

4 - PADRÕES UTILIZADOS:

Nº Padrão	Descrição do Equipamento	Nº do Certificado	Data de Validade
MTR-0395	Calibrador Portátil Microprocessado	RBC, ECIL N° 0543/15	01/2016
MTR-0020	Termoresistência PT-100	RBC, ECIL 7389/13	10/2015
MTR-0444	Termohigrômetro Digital	RBC, ABSI CAL-124746/15	06/2017

5 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

ZONAS	V.C.	V.M.P	Erro	k	U
	°C	°C	°C		°C
Bico	180	177,6	2,4	2,0	0,8
	240	238,8	1,2	2,0	0,8
	320	319,1	0,9	2,0	0,8
1	180	177,9	2,1	2,0	0,8
	240	238,1	1,9	2,0	0,8
	320	319,1	0,9	2,0	0,8
2	180	178,7	1,3	2,0	0,8
	240	238,4	1,6	2,0	0,8
	320	318,8	1,2	2,0	0,8
3	180	177,2	2,8	2,0	0,8
	240	237,9	2,1	2,0	0,8
	320	317,8	2,2	2,0	0,8
4	180	177,6	2,4	2,0	0,8
	240	238,1	1,9	2,0	0,8
	320	318,4	1,6	2,0	0,8

6 - OBSERVAÇÕES:


- Temperatura de referência: 23 °C ± 5°C, Umidade Relativa do ar : 60 %UR ± 15%UR.
- para as calibrações executadas nos laboratórios da METRUS.
- V.C - Valor Convencional, valor referenciado no instrumento em calibração.
- V.M.P - Valor Médio das Indicações no Padrão. São as medias das medições efetuadas no padrão.
- Erro: Valor Convencional - Valor Médio das Indicações no Padrão
- A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k = 2,00, que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Este Certificado se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.

E0495008-0715 / cgs

FOR-004 -CLP+Termopar

7 - SIGNATÁRIOS:

Executante: Luciano Claridino dos Santos


Claudinei Gomes da Silva
Signatário Autorizado