

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº E0495013-0910

1 - DADOS:

Cliente: Helptech Indústria e Comércio de Plásticos LTDA.
Endereço: Rua Irineu Torres, 25 - Distrito Industrial III - Araras - SP.
Equipamento: CLP + Termopar **Modelo:** MA 3800
Marca: Haitian **Nº de Série:** Não consta
Nº de Ativo: MAQ-36 **Local da Calibração:** No cliente
Faixa de Indicação: 0 - 450 °C **Valor de uma divisão:** 1 °C

2 - DATAS: **Recebimento:** 21/09/2010 **Calibração:** 21/09/2010 **Emissão:** 23/09/2010

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº MPC-0161 Revisão: 1

O sensor sob teste e o sensor padrão são inseridos num dispositivo de geração de calor, com temperatura controlada. São feitas três leituras do sensor padrão e do sensor sob teste, em valores próximos ao valor de referência. As leituras são interpoladas para o valor de VR para permitir os cálculos das incertezas de medição.

4 - PADRÕES UTILIZADOS:

Nº Padrão	Descrição do Equipamento	Nº do Relatório	Data de Validade
MTR-0011	Multi Calibrador MCX Unomat	RBC, VISOMES LV 10241/09	03/2011
MTR-0352	Termoresistência Tipo PT-100	RBC, CONSISTEC CR-0954/10	02/2012

5 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

ZONAS	V.V.C.	Valor Médio das Indicações	Erro	U	K
	°C	°C	°C	°C	
Bico	180,0	181,9	1,9	0,9	2,00
	240,0	242,2	2,2	0,9	2,00
	320,0	322,5	2,5	0,9	2,00
1	180,0	181,7	1,7	0,9	2,00
	240,0	241,9	1,9	0,9	2,00
	320,0	322,4	2,4	0,9	2,00
2	180,0	182,2	2,2	0,9	2,00
	240,0	242,5	2,5	0,9	2,00
	320,0	322,9	2,9	0,9	2,00
3	180,0	183,2	3,2	0,9	2,00
	240,0	243,6	3,6	0,9	2,00
	320,0	323,9	3,9	0,9	2,00
4	180,0	182,4	2,4	0,9	2,00
	240,0	242,9	2,9	0,9	2,00
	320,0	323,0	3,0	0,9	2,00

6 - OBSERVAÇÕES:


- Temperatura de referência: 20 °C $\pm$ 2°C (entre 18°C e 22°C), e Umidade Relativa do ar : 60 $\pm$ 15 (entre 45% UR e 75% UR) para as calibrações executadas nos laboratórios da METRUS.
- V.V.C - Valor Verdadeiro Convencional.
- Valor Médio das Indicações são as médias aritméticas de (03) três leituras, efetuadas para cada V.V.C, em condições pré-determinadas conforme procedimento de calibração Metrus. Na Apresentação Valor Encontrado expressa que é a média de três Verificações.
- Correção: Valor Médio das Indicações - Valor Verdadeiro convencional (V.V.C)
- U (Incerteza Expandida) relatada é baseada em uma Incerteza Padronizada combinada multiplicada por um fator de abrangência K, para 95 % de Probabilidade. A Incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Este relatório se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.
- Os resultados da Pré-Calibração são os mesmos da Calibração.

E0495013-0910 / LHGS

FOR-0004 - Controlador Temp Digital

7 - SIGNATÁRIOS:

Executante: Luis Henrique Gomes da Silva


Wellington Fernando Santos Oliveira
Signatário Autorizado