

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO Nº P0800011-0617

1 - DADOS:

Cliente: CCS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Endereço: Rodovia Anhanguera Km 145, s/n - Jardim Nova Limeira, Limeira - SP
Equipamento: Válvula de Segurança **Local da Calibração:** Instalações do Cliente
Marca: Deca **Modelo:** Não Consta
Nº de Ativo: VAS036 **Nº de Série:** Não Consta
Faixa de Indicação: 150 Psi

2 - DATAS:

Recebimento: 21/06/2017

Calibração: 21/06/2017

Emissão: 23/06/2017

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº

MPC-0073

Revisão: 03

A calibração foi realizada aplicando uma pressão no instrumento sob teste e realizando as leituras no padrão. Para cada valor de medido, foram efetuadas três medições no padrão.

4 - PADRÕES UTILIZADOS:

Nº Padrão	Descrição do Equipamento	Nº do Certificado	Data de Validade
MTR-0365	Vacuômetro/Manômetro Digital	RBC, ABSI CAL-146118/17	04/2018
MTR-0446	Termohigrômetro Digital	RBC, ABSI CAL-148131/17	06/2019

5 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

Pressão Nominal	Pressão de Abertura	Erro	K	U
Psi	Psi	%		%
150,00	150,761	0,51	2,00	0,14

Pressão Nominal	Pressão de Fechamento	Erro	K	U
Psi	Psi	%		%
150,00	147,320	-1,79	2,00	0,14

6 - OBSERVAÇÕES:

- A variação da temperatura para calibração nas instalações do cliente não foram superiores a 4 °C da temperatura inicial para final."
- A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência $k = 2,00$, que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Este relatório se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.

P0800011-0617 / MHP

FOR-0004 - Válvula de Segurança

7 - SIGNATÁRIOS:

Executante: Matheus Lucchesi Giroti


Claudinei Gomes da Silva
Signatário Autorizado